



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

ул. Краснознаменная, д. 1 «б», г. Владимир, 600026  
телетайп «ЕВРАЗИЕЦ» тел. 53-35-76  
дежурный 32-38-11, 32-38-12, факс (4922) 32-20-27  
E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru  
Телефон доверия 39-99-99

11.01.2019 № 3-д-д

Директору  
ООО «Аудит Сервис Оптимум»  
С.Г. Светушенко

ул. Добросельская, д. 217, оф. 208  
г. Владимир, 600032

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области, рассмотрев Ваше обращение по вопросу задержки дублирования сигнала о пожаре, в рамках письменной консультации сообщает следующее.

Общие технические требования к средствам пожарной автоматики, в том числе к системам передачи извещений о пожаре, определены положениями ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

В соответствии с пунктом 9.2.3 значение максимального времени задержки поступления извещения о пожаре от объектового оконечного прибора на оконечный пультовой прибор не должно превышать 20 с.

В связи с этим, выполнение задержки дублирования сигнала о пожаре системой «Стрелец-Мониторинг» на 30 с. – 1 мин. будет противоречить требованиям указанного выше ГОСТ Р 53325-2012.

Заместитель начальника Главного управления –  
начальник управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
полковник внутренней службы

Ю.А. Арбузов