



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

09.11.2018 № 6989ЭП-13-5-3

Директору
ООО «АСО»

На № 56 от 15.10.2018 г.

С.Г. Светушенко

E-mail: aso33@bk.ru

В соответствии с п.15 «Методики определения расчетных величин пожарного риска для производственных объектов» (утверждена приказом МЧС от 10.07.2009 г. №404, изменения утверждены приказом МЧС России от 14.12.2010 г. №649) (далее - Методика), информация о частотах реализации пожароопасных ситуаций (в том числе возникших в результате ошибок работника), необходимая для оценки риска, может быть получена непосредственно из данных о функционировании исследуемого объекта или из данных о функционировании других подобных объектов.

В Приложении 1 Методики, а также в Приложении 2 «Пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов» приведены рекомендуемые значения частоты возникновения пожаров. При отсутствии необходимых данных, допускается использовать другие источники информации для определения частот возникновения пожара, либо принимать известные значения для объектов со схожей пожарной нагрузкой.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Д.В. Долгих
(495) 524-82-04