



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

24.04.2023 № ИГ-19-840  
На № \_\_\_\_\_

Светушенко С.Г.

[svetushenko@mail.ru](mailto:svetushenko@mail.ru)

О рассмотрении обращения

Ваше обращение от 27.03.2023 № 34463284, поступившее в МЧС России в форме электронного документа, зарегистрированное 28.03.2023 за № ГИ-4319, рассмотрено и сообщается следующее.

По вопросу 1:

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1325, организация выполнявшая расчеты пожарного риска на объекте защиты не может осуществлять независимую оценку пожарного риска на соответствующем объекте.

По вопросу 2:

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Правил, при проведении независимой оценки пожарного риска, экспертом проводится проверка расчетов пожарного риска, если такие расчеты выполнены на объекте защиты.

Для проверки значений расчетных величин пожарного риска, указанных в расчете, эксперт может выполнить расчет пожарного риска на соответствующем объекте.

По вопросу 3:

Проверка исправности и работоспособности, имеющихся на объекте защиты систем противопожарной защиты, при проведении независимой оценки пожарного риска осуществляется экспертом в ходе его обследования.

По вопросу 4:

Вывод о результатах независимой оценки пожарного риска, предусмотренный подпунктом «е» пункта 6 Правил, указывается экспертом, осуществляющим независимую оценку пожарного риска на объекте защиты.

В случае если экспертом, осуществляющим независимую оценку пожарного риска на объекте защиты, является руководитель экспертной организации, заключение подписывается и утверждается руководителем соответствующей экспертной организации.

Заместитель директора  
Департамента надзорной  
деятельности и  
профилактической работы

С.П. Воронов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0088EAF9CC84DF876F7790BE3D09001E2B  
Владелец: ВОРОНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ  
Действителен с 20.02.2023 по 15.05.2024